

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 106/2015 ОП

05 Деловодни број: 31 - 91

Датум:

Београд 12-02-2016

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори за конкурсну документацију за јавну набавку „ИЗГРАДЊА ОГРАДЕ ОКО ПЕРИМЕТРА“ БРОЈ 106/2015 ОП

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац одговара на питања за јавну набавку „ИЗГРАДЊА ОГРАДЕ ОКО ПЕРИМЕТРА“ БРОЈ 106/2015 ОП

ПИТАЊЕ БР. 1:

Кроз све позиције предмера фигурише дужина ограде 4.475,00 м а у пос 5.1 (браварски радови) стоји 4.455,00 м (мање 20 м²). Шта је тачно?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.1:

20,00m² су капије које су издвојене у ставци 5.5, тако да је исправна количина из предмера 4.455,00 м² дужине ограде.

ПИТАЊЕ БР. 2:

У пос 5.4 (браварски радови) тежина жилет жице је 1.405 кг. По нашем сазнању за 10м ограде потребно је бкг жилет жице. Проистиче да треба калкулисати $0,60 \times 2.475,00 = 2.685,00$ кг. Да ли смо у праву?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.2:

Одговорни пројектант је предвидео котурове пречника 450мм за које сматра да је исправно израчунату количину у позицији 5.4 предмера.

ПИТАЊЕ БР. 3:

Сматрате ли да је рок грађења од 30 дана реалан обзиром на следеће:

- Трајање набавке или израде панела, стубова и др., превасходно у иностранству
- Поступак монтаже и демонтаже привремене ограде (девет пута по 500 м)
- Процедуру, контролу и пријем парцијално, сваке деонице од стране органа безбедности Аеродрома
- Технолошки поступак израде темељних стопа и греда

Ако Вам је неопходан тако кратак рок, техничко решење у пројекту, требали сте комплетно прилагодити монтажној градњи, чиме би се рок могао скратити. Предлажемо минимално реалан рок од 90 радних дана

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.3:

Остајемо са роком од 30 дана. Ми као наручници имамо право и обавезу да одредимо рок који нама одговара а не појединим понуђачима.

Да би се испоштовао задати рок, кроз **Пројекат организације и технологије извођења радова** који је обавеза Извођача радова, дозвољено вам је да предвидите префабрикацију армирано-бетонских елемената ограде, уз поштовање квалитета, димензија и плана армирања које је одредио пројектант кроз статички прорачун.



Бранислав Стефановић