

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 119/2015 ОП

10 Деловодни број: 31-232

Датум: 04.03.2016
Београд

ПРЕДМЕТ: Питање и одговор за конкурсну документацију за јавну набавку „II ФАЗА ЗАШТИТЕ ПЕРИМЕТРА“ бр. 119/2015 ОП

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12 и 14/15), поступајући по захтеву заинтересованог лица који је преузео конкурсну документацију, прослеђујемо одговоре на питања за конкурсну документацију за јавну набавку „II ФАЗА ЗАШТИТЕ ПЕРИМЕТРА“ бр. 119/2015 ОП.

Питање број 1: Предвиђено је трасирање 14.500,00 метара, иископ 7.000,00 метара рова димензије 0,3x0,6м у земљи катогорије IV по новој траси.

Опис земље IV катогорије:

IV Катогорија: Слабије уваљани или добро угажени набачаји слатине и сува барска земљишта, земљишта која чине прелаз ка стенама, каменита дробина, сува глина, глинци, глинени шкриљци, лапорци мекши и поломљени аргилошисти и филити, талкшисти, меки вулкански туфови, гипс и др., затим трошне стене у распадању. Лапоровити и умовити шкриљци, меки и распаднути кречњак, мек пешчар, конгломерати и брече са слабијим везивом, филити, микшисти богати ликуном и шкриљци. Откопавање се врши ћускијама (полугама), клиновима и пијуцима а ретко се употребљава експлозив за растресање

Да ли је стварно комплетан ископ на аеродрому предвиђен у овој катогорији земљишта? Где се оно налази?

Одговор број 1: Из претходних искустава установљено је да је велики део трасе у земљи IV катогорије, тако да ће се сви земљани радови третирати као радови у земљи IV катогорије.

Питање број 2: Предвиђена је испорука и полагање напојног кабла PP00 3x6мм²? Можете ли појаснити наведени захтев? На основу чега је закључено да је неопходан кабл пречника 6мм², с обзиром да су прикључци на електронској опреми у највећој мери ограничени на 2,5мм².

Одговор број 2: Због велике дужине трасе и због пада напона, предвиђен је кабл PP00 3x6мм²

