

АД Аеродром Никола Тесла Београд

Комисија за јн бр. 120/2015 ОП "Извођење радова на изградњи платформе за одлеђивање/спречавање залеђивања"

05 Деловодни број: 31-94

Датум: 12-02-2016

Предмет: Питања и одговори у вези са конкурсном документацијом за јн бр. 120/2015 ОП "Извођење радова на изградњи платформе за одлеђивање/спречавање залеђивања"

Поштовани,

Поступајући по захтеву заинтересованог лица које је преузело документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује одговор на постављена питања за јавну набавку 120/2015 ОП "Извођење радова на изградњи платформе за одлеђивање/спречавање залеђивања"

Питање:

Питање I:

Дужина топловода, која је дата на цртежу, за 32 m је дужа од количине у предмеру радова. Молимо Вас да усагласите техничку документацију.

Одговор:

На траси топловода је дато 46 колена и два Т прикључка која не улазе у дужину цевовода (што износи око 32 m).

Дужина топловода на цртежу је усаглашена са дужином у предмеру.

Питање II:

У технолошкој шеми одређени цевоводи дати су са пратећим електрогрејачима, али у предмеру нема електрогрејача цевовода. Молимо Вас да усагласите техничку документацију.

Одговор:

Електрогрејаче није потребно уграђивати.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Марко Марковић



h