

**АД Аеродром Никола Тесла Београд**

**Комисија за јн бр. 120/2015 ОП "Извођење радова на изградњи платформе за одлеђивање/спречавање залеђивања"**

05 Деловодни број: 484

**Датум: 22.01.2016.**

**Предмет:** Питања и одговори у вези са конкурсном документацијом за јн бр. 120/2015 ОП "Извођење радова на изградњи платформе за одлеђивање/спречавање залеђивања"

**Поштовани,**

Поступајући по захтеву заинтересованог лица које је преузело документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује одговор на постављена питања за јавну набавку **120/2015 ОП "Извођење радова на изградњи платформе за одлеђивање/спречавање залеђивања"**

#### **ПИТАЊА ИЗ ОПШТЕГ ДЕЛА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Питање бр.1:** Тендерском документацијом је дефинисано да је Понуђач дужан да попуни образац ОБРАЧУН ПОНУДЕ (тачка 3,4 одељка 3 – у Обавезној садржини понуде под редним бројем 4), а поред овог обрасца и Образац бр.9 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (у Обавезној садржини понуде под редним бројем 7).

Да ли де под ЕЛЕМЕНТИМА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПО СТАВКАМА у ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ подразумевају:

а) Групе радова према одобреним пројектима из Обрасца бр.3.4 ОБРАЧУН ПОНУДЕ тј. у овом обрасцу је довољно набројати групе радова из ОБРАЧУНА ПОНУДЕ са количином 1 и јединичном ценом сваке од група из ОБРАЧУНА ПОНУДЕ; или

б) Позиције радова из предмера радова за групе радова из Обрасца ОБРАЧУН ПОНУДЕ тј. да ли је у овој табели потребно навести све позиције радова, количине и јединичне цене.

Молимо Наручиоца да да додатно појашњење за попуњавање ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ.

**Одговор:**

**Потребно је да Понуђач попуни ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ тако да у приложеној табели из конкурсне документације наведе све позиције радова, количине и јединичне цене.**

**Питање бр.2:** У тендерској документацији није наведена Процењена укупна вредност јавне набавке. Молимо Вас да објавите њену вредност.

**Одговор:**

**Наручилац није у обавези да објави укупну процењену вредност јавне набавке у складу са чланом 61 Закона о јавним набавкама.**

**Питање бр.3:** Да ли се гаранција за уграђену опрему у трајању од минимум 3 године односи и на хабајуће и потрошне елементе опреме (препоручене од стране произвођача)?

**Одговор:**

**У обрасцу бр.6 Образац понуде на страни 31/69 конкурсне документације, наведено је да је гарантни рок за опрему минимум 3 године, осим за ЛЕД изворе светлости где је гарантни рок минимум 5 година. Под опремом се подразумевају и сви делови опреме.**

## **ПИТАЊА ИЗ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

1.КЊИГА 1 Тачка 01-00 позиција 01 –Контејнери

- Да ли постоји посебан захтев за квалитет стакла на диспечерском контејнеру

**Одговор:**

**Стакло мора бити термоизолационо двоструко са коефицијентима мин. 1.5**

- Да ли је укључено у позицију опремање намештајем канцеларијских и диспечерског контејнера

**Одговор:**

**Основни мобилијар канцеларијског и диспечерског контејнера ће бити обухваћен измењеном тендерском документацијом коју Понуђачи могу преузети сваког радног дана, у периоду 09:00 – 14:00 часова у просторијама Наручиоца, уз претходну најаву дан раније.**

2.КЊИГА 2.1 Тачка 05-00 позиција 01 –Челичарски радови

- Предмером обухваћена количина само за радну платформу, недостају количине за челичну конструкцију спуштеног плафона и за качење цеви и инсталација.
- Да ли се ове две конструкције изводе?

**Одговор:**

**Све три конструкције се изводе и у предмеру треба да стоји 14.482,34 kg укупно челика +хангар.**

3.КЊИГА 3 Тачка 5 позиција 7 –Резервоари ЦС

- Дефинисати стандард израде (дебљина и број слојева омотача)

**Одговор:**

**Дебљина лима је 5mm, са дуплим плаштом.**

- Дефинисати АКЗ – споља/унутра

**Одговор:**

**Са унутрашњим и спољним епокси премазом**

- У предмеру запремина 30 m<sup>3</sup> на цртежу 50 m<sup>3</sup>...дефинисати запремину

**Одговор:**

**Запремина је 50 m<sup>3</sup>.**

4.КЊИГА 3 Тачка 5 позиција 4 –Пумпе

- У предмеру стоји ком 1 на цртежу ком 2...дефинисати количину

**Одговор:**

**У опису позиције је наведен препумпни систем са 2 пумпе (радна и резервна). Број система је 1.**

5.КЊИГА 6.2 Технолошка шема –Мерач Протока М1

- Није дато у предмеру а постоји у цртежу и технолошкој шеми
- Да ли се изводи и ако се изводи дефинисати техничке услове

**Одговор:**

**Мерач протока је специфициран у пројекту 4/3 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА И ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА ЗА НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ као што је то дато напоменом на цртежу ДИСПОЗИЦИЈА ОПРЕМЕ НА ОСНОВИ СА ПРЕСЕЦИМА, број 2015У035-ПГД-Т01-03, одмах изнад печата.**

**Испорука и уградња мерача протока, секторских вентила, сонди горњег и доњег нивоа као и температурске сонде обрађена је у електропројекту.**

6.КЊИГА 3 Цртеж 2015У035-Т-А02-05 –Вентил ДН 200 Моторни у КШВ вентилски шахт

- Није дато у предмеру а постоји у цртежу 2015У035-Т-А02-05 и техничком опису

**Извод из техничког описа:**

“Контрола испуштања се врши преко вентила, смештеног у вентилском шахту КВШ, и то тако што се: - у току трајања процеса Deicing -а се отвара вентил ка резервоарима; - ван процеса Deicing -а се затвара вентил ка резервоарима, па се комплетна количина воде одводи ка сепаратору, одн. ретензији.

Предвиђен је електромоторни вентил, којим се може манипулисати даљински, из контролне собе система...”

- Дефинисати техничке услове

**Одговор:**

У оквиру позиције 6 је обухваћено комплетно вентилско окно са вентилом ДН200 и комплетним пратећим "условима".

7. АДФ тупе I, АДФ тупе IV.

- Који је хемијски састав ових ликвидата?


**Одговор:**

Основни хемијски састав АДФ течности је пропилен гликол.

8. Генерално. Постоје разлике у техничкој документацији (цртежи, технички опис, предмер). Који је приоритет ових докумената, односно којим техничким подацима се руководити приликом израде понуде?

**Одговор:**

Уколико Понуђач уочи да постоји неслагање у достављеној документацији, нека одмах обавести Наручиоца. Сва усаглашавања техничке документације ће извршити Пројектант, а Наручилац ће о извршеним изменама обавестити све Понуђаче да могу да их преузму на начин дефинисан конкурсном документацијом.



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Марко Марковић

*Марко Марковић*

*Dr*  
*Marko*