

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 127/2015 ОП**

05 Деловодни број: 31-286

Датум: 11. 03. 2016

Београд

**ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку бр. 127/2015 ОП „Уређење робно царинског складишта“**

Поштовани,

Поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12 и 14/15), прослеђујемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку бр. 127/2015 ОП „Уређење робно царинског складишта“

**Питање број 1:**

ради давања оптималне цене, потребно нам је појашњење следећих позиција:

**РАДОВИ НА КОЛОВОЗНИМ ПОВРШИНАМА:**

Поз. 1.3. Која је дебљина слоја који се струже и да ли се струже само хабајући слој или и БНС?

Поз. 1.6. Потребан је тачан број шахт поклопаца и сливника јер је цена за регулисање шахтова драстично већа.

**Одговор број 1:**

Позиције су дефинисане у односу на ситуацију на лицу места.

**За Поз. 1.3**

Дебљину стругања ће одредити извођач радова уз сагласност и по одобрењу наручиоца у складу са ситуацијом на лицу места, ради постизања равности у складу са општим техничким условима за ову врсту радова. Стругање је потребно само за површински слој који је бетонски, а на везним деловима предвиђене површине и асфалтни, ради успостављања континуитета површина – постојеће и оне која се изводи. БНС није у саставу коловозне конструкције у предметној зони, па његово стругање и није потребно. Локација за ову групу радова се не налази у рестриктивној зони и потенцијални понуђач може да је обиђе без посебне дозволе уз благовремену најаву – дан раније.

**За Поз. 1.6**

Наручилац ће изменити конкурсну документацију тако што ће извршити допуну Поз 1.6 у спецификацији конкурсне документације.



**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ**

*Хр. Мишић*  
**Хранислав Мишић, дипл.инж.**