


# Delatnost tehničkog održavanja

06No / Broj  
Date / Datum



11271 Surčin, Srbija  
T: +381 11 204 4877  
F: +381 11 2286 025  
www.beg.aero  
SITA: BEGOWXH

06 Broj 3185 Datum 29. 05. 2014

**ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку бр. 14/14 "Замена цеви на котлу VIESSMANN, 9.3 MW"**

Поштовани,

Поступајући по захтеву понуђача који су преузели конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12), прослеђујемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. 14/14 "Замена цеви на котлу VIESSMANN, 9.3 MW".

**Питање број 1.:** У Спецификацији радова под тачком бр. 7 наводите: Испорука и монтажа везног лима ширине 200 мм, дужине 10100 мм и дебљине 8 мм. Јединица мере је м2, а количина 2.02. Молимо Вас да прецизније објасните на који се везни лим мисли.

**Појашњење 1.:** Мисли се на лим који се налази на вратима, на предњој чеоној страни котла одмах до дилатационе коморе.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
Игор Цветојевић  
