

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 2/2015 ОП

Број: 1931

Датум: 17.03.2015.

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења за јавну набавку радова у отвореном поступку „Извођење радова на уређењу новог граничног прелаза“ БРОЈ 2/2015 ОП

Поштовани,

Поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12 и 14/15), прослеђујемо одговор на постављено питање за јавну набавку радова у отвореном поступку „Извођење радова на уређењу новог граничног прелаза БРОЈ 2/2015 ОП:

Питање 1: С обзиром да се постојећи систем сигнализације пожара надограђује и дио опреме мијења новом опремом, молим Вас да ми пошаљете податак који је произвођач опреме за сигнализацију пожара која је уградјена у објекту и по могућности тип противпожарне централе која је уградјена, како бисмо могли одабрати компатibilну опрему.

Одговор 1: Постојећи систем дојаве пожара је типа Securiton, док је централа модел MCSU 316. Обавеза Понуђача је само монтажа, повезивање и програмирање опреме. Опрему неопходну за функционисање система ће обезбедити Наручилац.

Наручилац је 12.03.2015. године извршио измену конкурсне документације за предметну јавну набавку на начин што је у истој изменио Образац 3. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, рок извођења радова. Измена је обухватила и део предмера који се тиче опреме за дојаву пожара.

