

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 28/2017 ОП
Деловодни број: ДНЈН-733/2017/2
Датум: 24.07.2017
Београд

ПРЕДМЕТ: Питање и одговор за конкурсну документацију за јавну набавку „Одржавање система заштите од пожара“ број 28/2017 ОП

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12, 14/15), Наручилац одговара на питања за јавну набавку „Одржавање система заштите од пожара“ број 28/2017 ОП

ПИТАЊЕ 1:

Поштовани у складу за законом о јавним набавкама, молимо вас да нам дате појашњење у вези техничких спецификација – ванредно одржавање, како би могли да дамо прихватљиву понуду.

У партијама 1, 2, 3 и 4 у техничким спецификацијама у опису ванредног одржавања предвиђен је рад на инсталацијама са челичним цевима. Да ли је потребно да потенцијални понуђачи са обзиром на предмет јавне набавке и спецификацију испуњавају услове стандарда ЕН ИСО 3834-2 за правно лице и да ли потенцијални понуђачи у погледу кадровског капацитета треба да имају минимално једно лице са стандардом ЕН ИСО 9606 – 1?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1:

Да, за партије 1, 2 и 3 потенцијални понуђачи треба да испуњавају услове прописане стандардом ЕН ИСО 3834-2 за правно лице и треба да поседују најмање једно лице са атестом за заваривање МИГ-МАГ поступком у складу са ЕН ИСО 9606 – 1 стандардом, док за партију 4 ови услови нису обавезни.

У складу са овим појашњењем Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Војин Стефановић, дипл. инж.