

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 47/2017 ОП
Деловодни број: ДНЈН-1127/2017/2
Датум: 02.02.2018. године
Београд

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА” бр. 47/2017 ОП

Поштовани,

Поступајући по захтеву заинтересованог лица које је преузело конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15), прослеђујемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УНАПРЕЂЕЊУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПАСОШКИХ ПРОЛАЗА” бр. 47/2017 ОП:

Питање 1: У предмеру браварских радова, опис позиције 3.1 није потпуно јасан.

Питање: Да ли је потребно предвидети застакљену преграду (и којих димензија) у оквиру које ће се налазити клизна врата (дим. 90/220цм) или само клизна крила врата димензија 90/220цм на шини?

Одговор 1: Предвиђено је да се постојећа врата замене клизним. Уколико техничко решење омогућава задржавање фиксних преграда, то је прихватљиво.

Питање 2: У предмеру сувомонтажних радова, позицијом 4.1, предвиђена је монтажа спуштеног плафона АМФ М100 у количини од 125м².

Питања:

- На којој висини од пода је предвиђена монтажа плафона,
- Која је висина спуштања плафона (од носеће конструкције)?

Одговор 2: Предвиђена је монтажа плафона на висини око 3,5м од пода. Висина спуштања плафона је 1-1,5м.

Председник комисије
Милица Судар

