

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
БЕОГРАД**

06  
Број:  
Датум:

8299  
06. 11. 2015

**ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења за јавну набавку бр. 48/15  
„Сегментна врата за сортирнице“**

Поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије број 124/12) прослеђујемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку број 48/15.

**Питање 1:**

Алуминијумски панели у висини између 1000 и 2000мм, застакљени дуплим прозирним плексигласом. Минимална висина светлог отвора 600мм, максимална 1000мм. Светли отвор мора бити на висини између поменутих 1000 и 2000мм.

Да ли је потребно да цела зона од 1000 до 2000мм буде застакљена дуплим прозирним плексигласом, обзиром да је наведено „Алуминијумски панели у висини између 1000 и 2000мм“ или је довољно да постоји алуминијумски панел застакљен дуплим прозирним плексигласом минималне висине 600мм, који ће се налазити било где у зони од 1000 до 2000мм?

**Појашњење:**

Довољно је да постоји алуминијумски панел застакљен дуплим прозирним плексигласом минималне висине 600мм, који ће се налазити било где у зони од 1000 до 2000мм.

**Питање 2:**

Боја споља-сива, боја унутра-сива  
Која је у питању нијанса сиве боје по RAL карти?

**Појашњење:**

Боја треба да одговара RAL 9006.

**Питање 3:**

Листа паковања делова врата (листа са каталожним бројем сваке ставке уграђених врата, и подацима о карактеристикама значајних склопова)

Шта конкретно треба да садрже подаци о карактеристикама значајних склопова?

**Појашњење:**

Подаци ће бити различити и зависеће од различитих склопова. Подаци треба недвосмислено да докажу квалитет и карактеристике одређеног склопа.

На пр. За сегмент панела треба навести податке о дебљини, термичкој проводљивости, начину испуне, за мотор навести основне податке о мотору, фреквентном регулатору, IP заштити...



**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ**

*Никола Илић*

Никола Илић