

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 53/2017 ОП
Деловодни број: 1246/2017/1
Датум: 12.03.2018.
Београд

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку
„Услуга прања плафонских плоча у Терминалу 2“ број 53/2017 ОП

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“
бр. 124/12, 14/15), Наручилац одговара на питања за јавну набавку „Услуга прања
плафонских плоча у Терминалу 2“ број 53/17 ОП

ПИТАЊЕ 1:

Молимо вас да нам омогућите обилазак локације која је предмет јавне набавке како би
могли да адекватно дамо понуду, због специфичности посла.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1:

Обилазак локације је могућ сваког радног дана, у периоду између 08:00 и 13:00 часова, уз
претходну најаву Понуђача.


ПИТАЊЕ 2:

Такође нас занима да ли се приликом скидања ових плафонских плоча скидају и системи
за ПП заштиту? Ко то ради? Ваши људи или наши? Односно да ли има потребе скидати те
системе?

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2:

Приликом извођења радова не скидају се системи за ПП заштиту (прскалице). На лицу
места се могу опрати плоче на којима су прскалице. Приликом извођења радова биће
искључен систем дојаве пожара.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ


_____ Вељко Димић, дипл. инж.

