

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 75/2015 ОП

05 Деловодни број: 7493

Датум: 09. 10. 2015
Београд

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори за конкурсну документацију за јавну набавку бр. 75/2015 ОП "Уређење простора хола за преузимање пртљага "

Поштовани,

Поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12 и 14/15), прослеђујемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку бр. 75/2015 ОП "Уређење простора хола за преузимање пртљага."

Питање број 1:

Да ли можете да дефинишете који је временски интервал који треба да задовољи противпожарна заштита челичне конструкције, ставка 05-01.

Одговор број 1: ПП заштита челичне конструкције је 60 минута. Ово се односи само на евентуално потребну санацију постојеће конструкције (након извршеног детаљног прегледа од стране извођача, након уклањања свих обрада на објекту).

ПП заштита конструкције шалтера није потребна.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Јелена Пејовић, дипл.инж.



Jelena Pejovic