

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 78/2015 ОП

05 Деловодни број: 31-620

Датум:

Београд, 25-04-2016

Поштовани,

Поступајући по захтеву заинтересованог лица који је преузео конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12 и 14/15), прослеђујемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку бр. 78/2015 ОП „Замена DG4 са UPS и дизел агрегатом за подршку“.

Питање бр. 1: Као неопходан доказ техничког капацитета за ову јавну набавку потребно је доставити Уговор о пословно техничкој сарадњи са овлашћеним сервисером опреме у Србији у колико Понуђач није и произвођач опреме.

Да ли је као испуњеност неопходног кадровског капацитета довољно доставити доказе (копију радне књижице, уговор о раду, М образац или уговор о делу) да Понуђач има запослено, тј. радно ангажовано минимум по пет сервисера, који не морају бити обучени од стране произвођача опреме, обзиром да Понуђач доставља Уговор са овлашћеним сервисером опреме у Србији?

Одговор бр.1: Остајемо при нашим захтевима из додатних услова.

Питање бр. 2: У конкурсној документацији табелом 3.2 тачка1 дефинисано је, да се тражи УПС укупне снаге не мање од 1000kW, модуларне конструкције n+1 сачињен од модула снага150kW -200kW.

Да ли је укупном снагом системаод 1000kW (струјом од1450A) обухваћена снага (струја) редувантног модула?

Одговор бр.2: Укупна инсталисана снага УПС система од 1000kw подразумева збирну снагу радних и редувантних модула УПС система, појединачних снага дефинисаних тендерским захтевом.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Драган Димитријевић

