

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 78/2015 ОП**

08 Деловодни број: 31-622

Датум:

Београд,

25 -04- 2016

Поштовани,

Поступајући по захтеву заинтересованог лица који је преузео конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12 и 14/15), прослеђујемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку бр. 78/2015 ОП „Замена DG4 са UPS и дизел агрегатом за подршку“.

Питање бр. 1: 3. На страни 16/69 конкурсне документације за ЈН 78/2015 ОП наведено је да понуђени склоп мотор-генератор захтеване снаге постављен на крутој шасији са припадајућим управљачким системом мора бити сертифициван по IBC2009 (International Building Code) стандарду за отпорност на сеизмичке поремећаје, а на основу сертификационе методе ICC-ES-AC-156. Уз понуду доставити важећи сертификат којим се доказује да понуђени произвођач има сертифициван дизел агрегат тражене снаге.

Осврћући се на обавезу истраживања тржишта, нико од реномираних произвођача не поседује тражени сертификат. Локација монтаже се не налази на трусном подручју, па бих замолио Наручиоца да образложи захтев? Да ли просторија у којој се налази дизел агрегат поседује поменути сертификат, узимајући у обзир да по IBC2009 стандарду, просторија у којој се налази дизел агрегат такође треба да поседује исти сертификат?

Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се испоручи дизел агрегат без овог сертификата или да се продужи рок, због потребног времена за прибаљање сертификата? Сертификат се не издаје у Републици Србији.

Одговор бр.1: Остајемо при нашем захтеву.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драган Димитријевић

