

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 88/2015 ОП**

Деловодни број:

Датум:

Београд

9672  
22. 12. 2015

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори за конкурсну документацију за јавну набавку  
„ЕНТЕРИЈЕРСКА ОПРЕМА" БРОЈ 88/2015 ОП

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије"  
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац одговара на питања за јавну набавку  
„ЕНТЕРИЈЕРСКА ОПРЕМА" БРОЈ 88/2015 ОП

**ПАРТИЈА 2**

**Питање 1:**

Да ли каталог универ декора подразумева слике декора универа, ако не, на шта се тачно мисли?

**Одговор 1:**

Каталог универ декора подразумева слике универ декора или плочице универ декора, оверене печатом понуђача.

**Питање 2:**

Шта се тачно подразумева под ослонцима за који је потребно израдити каталог? Да ли каталог окова подразумева слике ручки и ослонаца? Ако не, на који начин каталог треба да буде израђен?

**Одговор 2:**

Ослонци се односе на металне Л-Т ноге, алуминијумске ножице и сл. према опису у позицији. Каталог подразумева слике понуђених елемената оверене печатом понуђача или каталог произвођача окова ( ручке, ослонци и сл.) са печатом овереним позицијама које су обухваћене понудом.

**Питање 3:**

Поз 1 – Да ли столове под а. радимо са равном плочом; столове под б. и в. - по угледу на слике Пример 1 из тендерске документације?

**Одговор 3:**

Да, столови под а. Раде се са равном плочом, столови под б. И в. Раде се са благо лучном плочом по угледу на слике Пример 1 из тендерске документације.

**Питање 4:**

Поз 2 – Које су димензије левог и десног додатка и која је дебљина материјала корпуса и горње плоче? Да ли су и леви и десни додаток само са четири фиоке са централним

закључавањем? Ако не, молим вас прецизирајте тачно како изгледају оба додатка и дебљину материјала?

Да ли се под металном конструкцијом стола подразумевају металне ногице и дистанцери као на слици Пример 2 из тендерске документације, а бочне стране стола су од универа дебљине 36 мм?

**Одговор 4:**

Сто је у комплекту са левим и десним додатком. Један додаток има дужину 100 и висину прилагођену тако да се подвуче под плочу кабинетског стола. Други додаток је корпус са 4 фиоке и централним закључавањем. Димензије левог и десног додатка су стандардне за кабинетски радни сто тражених димензија. У зависности од положаја у простору леви и десни додаток могу заменити места. Дебљина горње плоче радног стола, горње плоче левог и десног додатка је 36мм, дебљина бочних страна радног стола и додатка који не садржи фиоке је 36мм, дебљина осталих елемената од универа је 25мм.

Да, под металном конструкцијом стола подразумевају се металне ногице и дистанцери као на слици Пример 2 из тендерске документације, а бочне стране стола су од универа дебљине 36 мм.

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ**



*Jelena Jelencovič*  
Јелена Јеленковић