

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 57/2017 ОП
Деловодни број: ДНЈН-1192/2017/2
Датум: 03.11.2017. године
Београд

Поштовани,

Поступајући по захтеву заинтересованог лица које је преузело конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15), прослеђујемо одговор на питање за јавну набавку "Одржавање система заштите од пожара", по партијама бр. 57/2017 ОП:

Питање 1:

Молимо вас да нам у складу са Законом о јавним набавкама дате појашњења а према техничким спецификацијама за ванредно одржавање, како би могли да припремимо прихватљиву понуду.

У партијама 1, 2 и 3 у Техничким спецификацијама стоји:

3.1.2 Ванредно одржавање спринклера (поправка),

3.2.2 Ванредно одржавање ФМ 200 и

3.3.2 Ванредно одржавање инергена, предвиђен је рад на инсталацијама са челичним цевима.

Да ли је потребно да потенцијални понуђачи с обзиром на предмет јавне набавке и спецификацију испуњавају услове стандарда ЕН ИСО 3834-2 за правно лице и да ли потенцијални понуђачи у погледу кадровског капацитета треба да имају једно лице са стандардом ЕН ИСО 9606.

Одговор 1:

Није потребно да понуђачи испуњавају услове које прописују стандарди ЕН ИСО 3834-2 и ЕН ИСО 9606, јер постоји могућност остваривања споја и путем навојне везе или жљебног навоја тзв. groove споја.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
З. Војин Стефановић

