

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**  
**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 26/17 ЈНМВ**  
Деловодни број : ДНЈН - 352/2017/2  
Датум : 12.06.2017. год.  
Београд

Предмет: Питање и одговор за конкурсну документацију за јавну набавку " Услуге одржавање мотора Deutz и Cummins број 26/17 " .

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ( " Службени гласник Републике Србије " бр 124/12, 14/15, и 68/ 15 ) Наручилац објављује одговор на постављено питање за јавну набавку " Услуге одржавање мотора Deutz и Cummins број 26/17 " .

Питање број 1:

У конкурсној документацији у Excel фајлу " Образац понуде – Партија 2 " за поз.Бр.1 тражено је " Равно црево са уградњом ". Мислимо да је неопходно обезбедити каталожки број предметне позиције или извршити ближе дефинисање исте будући да овако нике могуће тачно одредити о чему је реч ?

Одговор 1. :

Односи се на црево усиса ваздуха у турбопуњач.

Мотори CUMMINS, модел QSB 4,5 , серијски бројеви **1013357, 73587754 и 73587784.**

Питање број 2 :

У конкурсној документацији у Excel фајлу " Образац понуде – Партија 2 " за позицију Бр 3. тражено је " Завртањ са главом, са уградњом " . Мислимо да је неопходно обезбедити каталожки број предметне позиције или извршити ближе дефинисање исте будући да овако нике могуће тачно одредити о чему је реч ?

Одговор 2. :

Односи се на завртањ на издувној грани.

Мотори CUMMINS, модел QSB 4,5 , серијски бројеви **1013357, 73587754 и 73587784.**

Питање број 3:

У конкурсној документацији у Excel фајлу " Образац понуде – Партија 2 " за поз.Бр.10 тражено је " Прекидач за притисак са уградњом ". Молимо за информацију на притисак ког радног флиида се односи овај захтев ?

Одговор 3. :

Осноси се на притисак уља.

Мотори CUMMINS, модел QSB 4,5 , серијски бројеви **1013357, 73587754 и 73587784.**

Питање број 4 :

У конкурсној документацији у Excel фајлу " Образац понуде – Партија 2 " за поз.Бр.16 тражено је " Ињектор са уградњом ". Да ли је неопходно нудити само нов ињектор или је могуће понудити и Cummins-ов фабрички ремонтван ReCon ињектор ?

Одговор 4. :

Понудити само нови ињектор.

Мотори CUMMINS, модел QSB 4,5 , серијски бројеви **1013357, 73587754 и 73587784.**

Питање број 5:

У конкурсној документацији у Excel фајлу " Образац понуде – Партија 2 " за поз.Бр.35 тражено је " Замена турбине са уградњом ", а за позицију број 41 " Турбина мотора са уградњом ". Молимо за појашњење да ли треба нудити 2 турбине или је захтев у конкурсној документацији дуплиран ?

Одговор 5. :

Понудити турбину на обе позиције.

Мотори CUMMINS, модел QSB 4,5 , серијски бројеви **1013357, 73587754 и 73587784.**

Питање број 6 :

У конкурсној документацији у Excel фајлу " Образац понуде – Партија 2 " за поз.Бр.35 тражено је " Замена турбине са уградњом ", а за позицију број 41 " Турбина мотора са уградњом ". Да ли је неопходно нудити само нову турбину или је могуће понудити и Cummins-ов фабрички ремонтван ReCon турбину ?

Одговор 6. :

Понудити само нову турбину.

Мотори CUMMINS, модел QSB 4,5 , серијски бројеви **1013357, 73587754 и 73587784.**

Питање број 7 :

У конкурсној документацији , Тачка 9. Средство финансијског обезбеђења, предвиђено је да изабрани понуђач достави менице као средство обезбеђења. Да ли је могуће да се као средство обезбеђења достави банкарска гаранција ?

Одговор 7. :

Наручилац остаје при условима дефинисаним у конкурсnoj документацији.

Председник комисије

Синиша Тановић

30  